



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA VENEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO SMS Nº 066/2021

Nova Veneza, 05 de abril de 2021.

Joana Maccarini Torquato
Acesso à Informação e Portal da Transparência
Prefeitura municipal de Nova Veneza

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por intermédio deste à presença de Vossa Senhoria, em resposta ao e-mail recebido, o qual solicitou a apresentação de todos os documentos referente a inspeção conduzida pela Vigilância Sanitária Municipal na planta frigorífica JBS de Nova Veneza em agosto de 2019, informar o que segue:

- 01) A Vigilância Sanitária de Nova Veneza realizou inspeção na empresa após registro de surto de DTHA – Doença de Transmissão Hídrica e Alimentar, tendo como alimento suspeito a água. Na oportunidade foi coletado 200ml de água tratada para análise toxicológica. Conforme Relatório de Ensaio nº 192103000120, emitido pelo LACEN/SC, a amostra analisada apresentou resultado insatisfatório quanto aos parâmetros organolépticos por apresentar dosagem de alumínio acima de 0,2 mg/l, motivo pelo qual foi lavrado o Auto de Infração nº 32117309074/19 e Auto de Intimação nº 32117334682/19;
- 02) Em resposta ao auto de intimação, a empresa encaminhou os laudos de comprovação de potabilidade de água no parâmetro de alumínio nos pontos de saída da ETA e no ponto da torneira do refeitório e em resposta ao auto de infração a empresa apresentou defesa administrativa;
- 03) Ficamos a disposição para eventuais dúvidas e maiores esclarecimentos.



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA VENEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nova Veneza, 05 de abril de 2021.

Atenciosamente,

Celvir Buzanelo

Celvir Buzanelo
Fiscal Visa Municipal
Carteira nº 1691/21